

DIAGRAMA UNIFILAR

Rede Secundária de Distribuição (BT)
380/220 V

Distribuidora RGE
(Acessada)

Unidade Consumidora
(Acessante)

Caixa de Medição (Direta)

Padrão de Entrada

2X6mm²+G6mm²

2X6mm²+G6mm²

F3

2X6mm²+G6mm²

2x4mm²+G6mm²

GROWATT MIN10000TL-X

2x2,5mm²+2,5mm²

GROWATT MIN5000TL-X

Q1
25 A

Q2
25 A

2X6mm²+G6mm²

2X6mm²+G6mm²

HONOR (HY-M10/144H-550)
(550W)

HONOR (HY-M10/144H-550)
(550W)

1 x 20
Módulos

1 x 20
Módulos

Nota:
Deverá ser realizado a interligação de todos os aterramentos, afim de ficarem na mesma malha.

Todos os módulos são da marca HONOR HY-M10/144H-550 (550W).

Detalhe da Medição



NOTA:
A placa de advertência deverá ser afixada de forma permanente na tampa da caixa de medição do padrão de entrada, no poste que deriva para o cliente e no postinho da medição, conforme GED 15.303

NOTA:
PLACA DE ADVERTENCIA

Legenda de símbolos	
	Medidor bidirecional
	Inversor
	Campo fotovoltaico
	Magnético Térmico
	Fusível
	Int, manobra seccionador
	Interruptor
	Supressor de Surto - DPS
	Sobretensão (em todas as fases)
	Subtensão (em todas as fases)
	Sobre e Sub frequência
	Relé Check de Sincronismo
	Relé Anti-Ilhamento
	Relé Derivada de frequência df/dt

STECKER
SISTEMAS ELÉTRICOS

PLANTA CONSTRUTIVA
MICRO GERAÇÃO DISTRIBUIDA

Folha: 01/04

Prancha: A3

Escala: 1:1000

Data: 03/04/2024

TRT: CFT2403334221

DEP: RGE Sul

INTERESSADO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**

CPF/CNPJ: **88.142.302/0001-45**

MUNICÍPIO: **CAÇAPAVA DO SUL-RS**

ENDEREÇO: **RUA BR 290 DURASNAL, 3658**

Respons.

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANDERSON VIEIRA STECKER
Data: 02/06/2026 14:47:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Representante:

00907468055

CFT-BR

PREFEITURA DE CAÇAPAVA DO SUL

ANDERSON VIEIRA STECKER