


LEGENDA REDE ELÉTRICA	
	ELETRODUTO GALV., LEVE 1" A 2,20 m do piso
	ELETRODUTO GALV., LEVE 3/4" A 0,30 m do piso
	CONDUTORES: FASE, NEUTRO E TERRA ( F - N - T )
	CAIXA DE PASSAGEM - CONDULETE
	CAIXAS CONDULETES COM TOMADA 20A/220 ( F - N - T )
	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - CD
<b>CKT - N°</b>	CIRCUITO - NÚMERO
	ATERRAMENTO
	ELETRODUTO PVC 1" A 0,30 m DO PISO

LEGENDA REDE LÓGICA	
	ELETRODUTO GALV., LEVE 1" A 2,30 m do piso
	ELETRODUTO GALV., LEVE 3/4" A 0,40 m do piso
	CAIXA DE PASSAGEM - CONDULETE
	CAIXAS CONDULETES COM PONTO DE LÓGICA
	RACK

**ESPECIFICAÇÃO DOS CONDUTORES:**

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO: CABO DE COBRE, FLEX, SINGELO, 10mm²/750V...  
 CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO: (CKT-1, CKT-2, CKT-3 E CKT-4) CABO DE COBRE, FLEX, SINGELO, 2,5mm²/750V, PARA: FASE, NEUTRO E TERRA  
 CONDUTOR DE ATERRAMENTO: CABO DE COBRE, RIGIDO, NU, 2,5 mm².

DISTRIBUIÇÃO DE CARGA	
CIRCUITO	FASE
CKT - 1	a
CKT - 2	b
CKT - 3	c
CKT - 4	a
CKT - 5	c



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**  
 Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO:  
**POSTO DE SAÚDE PSF III - BAIRRO FLORESTA**  
 ENDEREÇO:  
 Rua João Farias de Oliveira Lima Quadra 155, Setor O4

PROJETO:

<b>Rodrigo de Freitas</b> Engenheiro Civil - CREA nº 152.955	<b>Ibuçara Miranda</b> Secretário do Planejamento e Meio Ambiente
<b>Eraldo Dias Martins</b> Eng. Eletrico - CREA/RS 75094	<b>Otomar Vivian</b> Prefeito Municipal

Projeto indicado    Escala indicada    outubro de 2014    PRANCHA

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 5.194/66  
**Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul**  
 Rua XV de Novembro, 438, Caçapava do Sul /RS

**01**